

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РД В Г.ИЗБЕРБАШ

368500, г. Избербаш, ул.Громова 3, тел:(87245) 2-38-35 e-mail:to-izberg@yandex.ru

«29» января 2021 г.

№ 01/136 -21-19

Главе администрации МР
«Сергокалинский район»
Омарову М.А.

Уведомление

Уважаемый Магомед Амирович !

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г. Избербаше во исполнение п.5 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» представляет анализ результатов лабораторного мониторинга качества водопроводной воды сельских поселений МР «Сергокалинский район» за 2020 год.

I. Удельный вес проб водопроводной воды не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в среднем по МР « Сергокалинский район» составил в 2020 г. 25,3 %, в 2019 г. – 33,3 % (таблица №1)

Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям за 2019-2020 гг. в сельских поселениях МР «Сергокалинский район»

Таблица № 1

№	Наименование населенного пункта	2019 год		2020 год	
		Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб	Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб
1.	Всего по МР «Сергокалинский район»	18\6	33,3 %	75\19	25,3 %
2.	с.Сергокала	15\5	33,3	27\1	3,3
3.	с.Аялизимахи	-	0	1\0	0
4.	с.Ванашимахи	-	-	-	-

5.	с.Дегва	-	-	-	-
6.	с.Мюрего	2\0	0	32\16	50
7.	с.Н.Мургри	1\0	0	-	-
8.	с.Бурдеки	-	-	1\1	100
9.	с.Канасираги	-	-	1\0	0
10.	с.Маммаул	-	-	1\0	0
11.	с.Мургук	-	-	4\0	0
12.	с.Урахи	-	-	1\1	100
13.	с.Миглакасиахи	-	-	-	-
14.	с.Н.Мулебки	-	-	2\0	0
15.	с. Н.Махарги	-	-	1\0	0
16.	с. Балтаахи	-	-	-	-
17.	с.Кичи-Гамри	-	-	1\0	0
18.	с.Цурмахи	-	-	-	-
19.	с.Кадыркент	-	-	-	-
20.	с. Аймаумахи	-	-	1\0	0
21.	с. Краснопартизанск	-	-	-	-

Население с.Сергокала обеспечивается питьевой водой из 4 подземных источников. Ни один источник не имеет санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. Отсутствуют проекты зон санитарной охраны. Источники не соответствуют требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по комплексу очистных сооружений – 3 «Хаклела-када» с.Сергокала, «Цурила – Када» с.Сергокала, «Третья верста» с.Сергокала. Охрана головных источников и водопроводных сооружений не проводится. Требуются обеззараживающие установки на водопроводы от источников «Хакле-када» с.Сергокала, «Цурила – Када» с.Сергокала, «Третья верста» с.Сергокала.

В связи с тем, что по населенным пунктам Сергокалинского района, кроме с.Сергокала и с.Мюрего не проводится лабораторный производственный контроль и не разработаны программы лабораторного контроля, не представляется возможным оценить качество подаваемой воды и влияние фактора загрязненной питьевой воды на население.

Отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным нормам и правилам источников водоснабжения в муниципальных образованиях «с\с Новомугринский», «с\с Сергокалинский», «с\с Дегвинский», «село Мургуку», «село Аялизимахи», «с\с Ванашимахинский», «с\с Кичигамринский», «село Маммаул», «село Канасираги», «с\с Бурдекинский», «с\с Урахинский».

На безопасность питьевой воды, подаваемой потребителям, в значительной степени влияет отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения во всех населенных пунктах и несоблюдению режима в зоне санитарной охраны. Отсутствуют проекты ЗСО на все 26 подземных

источников. Охрана головных источников и водопроводных сооружений не проводится.

На безопасность питьевой воды влияет состояние разводящих водопроводных сетей, их протяженность, степень изношенности, вторичное загрязнение воды при аварийных ситуациях. В администрациях СП не ведется учет аварий и утечек на водопроводных сооружениях большинства населенных пунктов района, информация не передается в Роспотребнадзор. Не проводится дезинфекция сетей после ремонта и ревизии водопроводов. Работники, отвечающие за ремонт и обслуживание водопроводных сетей не проходят медицинские осмотры, либо проходят с нарушением сроков.

II. Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих по санитарно-химическим показателям за 2020 г.

Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих по санитарно-химическим показателям за 2020 г. составил 7,9 %, в 2019 г. составил 28,6 % в МР «Сергокалинский район»; (таблица № 2).

Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих гигиеническим нормативам за 2019-2020 г.г. в МР «Сергокалинский район»

Таблица № 2

№	Наименование населенного пункта	2019 год		2020 год	
		Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб	Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб
1.	Всего по МР «Сергокалинский район»	14\4	28,6 %	28\5	7,9 %
2.	с.Сергокала	14\4	28,6	18\5	27,6
3.	с.Ванашимахи	-	-	1\0	0
4.	с.Дегва	-	-	-	-
5.	с.Мюрего	-	-	8\0	0
6.	с.Н.Мугри	-	-	-	-
7.	с.Аялизимахи	-	-	-	-
8	с.Бурдеки	-	-	-	-
9	с.Канасираги	-	-	-	-
10	с.Маммаул	-	-	1\0	0
11	с.Мургук	-	-	-	-
12	с.Урахи	-	-	-	-
13	с.Миглакасимахи	-	-	-	-
14	с.Кичи-Гамри	-	-	-	-
15	с. Аймаумахи	-	-	-	-
16	с.Кадыркент	-	-	-	-
17	с.Цурмахи	-	-	-	-
18	с.Н.Мулебки	-	-	-	-
19	с.Н. Махарги	-	-	-	-
20	с. Балтамахи	-	-	-	-

III. Анализ обеспеченности населения МР «Сергокалинский район» питьевой водой

Анализ обеспеченности населения МР «Сергокалинский район» питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности за 2020 год провести в полном объеме не представляется возможным, в связи отсутствием полноценного ведомственного лабораторного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению, кроме с.Сергокала, Мюрего обеспеченное условно-доброкачественной питьевой водой.

Остальное население пользуется питьевой водой, которая не исследовалась. Население с.Краснопартизанск пользуется незащищенными подгрунтовыми водами, что небезопасно.

*Доброкачественная питьевая вода – вода, соответствующая нормативным требованиям по всем четырем критериям ее оценки (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства).

**Условно доброкачественная питьевая вода – это вода, не влияющая на здоровье, но ухудшающая условия водопользования, не соответствующая нормативным требованиям по одному из показателей с учетом критериев ее оценки.

***Недоброкачественная питьевая вода – вода, не соответствующая требованиям по одному из четырех критериев ее оценки (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства).

В целях создания условий для обеспечения гарантийной безопасности водоснабжения, внедрения на системах водоснабжения МР «Сергокалинский район» требований Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и на основании ч.1,2 ст.50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ прошу обеспечить выполнение нижеследующих мероприятий:

1. Разработать техническое задание для составления плана мероприятий по улучшению водоснабжения населенных пунктов МР «Сергокалинский район». Представить в ТО Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше. Срок – до 01.03.2021 г.

2. Откорректировать программы производственного контроля качества питьевой воды сельских поселений МР «Сергокалинский район» с определением и включением (при необходимости) в перечень мониторинговых точек качества воды и представить на согласование в ТО Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше (ст.ст. 25, 41 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 – ФЗ). Срок – до 01.03.2021 г.

3. Размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды и реализации Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды (п.10 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 – ФЗ). Срок – не реже 1 раза в год

4. **Получить в установленном порядке санитарно-эпидемиологические заключения** о соответствии санитарным правилам и нормам на использование водных объектов для питьевого, хозяйственно – бытового водоснабжения сельских поселений МР «Сергокалинский район» (ст.18 ч.3 Федерального закона № 52 ФЗ от 30.03.1999 г.). Срок – до 01.05.2021г.


5. **Разработать проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения поселений МР «Сергокалинский район» и получить в установленном порядке санитарно-эпидемиологические заключения** о соответствии санитарным правилам и нормам (ст.18 ч.4 Федерального закона № 52 ФЗ от 30.03.1999г. Срок – до 01.06.2021г.

6. **Заключить договор с аккредитованной лабораторией на проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды (радиологические, вирусологические, паразитологические, микробиологические, санитарно-химические исследования)** (Постановление Правительства РФ № 10 от 06.01.2015г. «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»). Срок – до 01.03.2021 г.

7. **Решить вопрос обеспечения с.Краснопартизанск, с.Н.Мугри централизованным водоснабжением соответствующего требованиям качества.** Срок до 01.05.2021 г.

Информацию о принятых мерах и проведенной работе представить на электронный адрес to-izberg@yandex.ru или по факсу 2-38-35 в установленные сроки.

**Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора
по РД в г. Избербаш**



Тагиров А.С.