



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РД В Г.ИЗБЕРБАШ**

368500, г. Избербаш, ул.Громова 3, тел:(87245) 2-38-35 e-mail:to-izberg@yandex.ru

«31» января 2023г.

№ 01/72-23-19

**Главе администрации МР
«Сергокалинский район»
Омарову М.А.**

Уведомление

Уважаемый Магомед Амирович !

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г. Избербаше во исполнение п.5 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» представляет анализ результатов лабораторного мониторинга качества водопроводной воды сельских поселений МР «Сергокалинский район» за 2022 год.

I. Удельный вес проб водопроводной воды не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в среднем по МР «Сергокалинский район» составил в 2021 г.- 12,7 %, в 2022 г. – 12 % (таблица №1)

Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям за 2021-2022 гг. в сельских поселениях МР «Сергокалинский район»

Таблица № 1

№	Наименование населенного пункта	2021 год		2022 год	
		Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб	Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб
1.	Всего по МР «Сергокалинский район»	306/39	12,7 %	341\41	12,0
2.	с.Сергокала	38/16	42,1 %	30\5	16,6
3.	с.Аялизимахи	16/1	6,25 %	16\0	0
4.	с.Ванашимахи	19/1	5,2 %	16\2	12,5

5.	с.Дегва	19/2	10,5 %	23\2	8,7
6.	с.Мюрего	36/5	13,9 %	28\7	25
7.	с.Н.Мугри	24/0	0	23\0	0
8.	с.Бурдеки	18/1	5,5 %	20\5	25
9.	с.Канасираги	14/0	0	14\1	7,1
10.	с.Маммаул	14/2	14,2 %	14\0	0
11.	с.Мургук	7/4	57,4 %	24\4	16,6
12.	с.Урахи	10/0	0	12\0	0
13.	с.Миглакасиахи	22/0	0	23\4	17,4
14.	с.Н.Мулебки	15/2	13,3 %	15\0	0
15.	с. Н.Махарги	19/0	0	22\5	22,7
16.	с. Балтамахи	-	-	1\0	0
17.	с.Кичи-Гамри	4/1	25 %	13\0	0
18.	с.Кадыркент	6/1	16,6	26\3	11,5
19.	с. Аймаумахи	15/3	20	15\2	13,3
20.	с. Краснопартизанск	1/0	0	2\0	0

За 2022 г. процент питьевой воды, несоответствующей по санитарно-бактериологическим показателям снизился на 0,7 %. Число населенных пунктов, где регистрировались несоответствующие пробы в 2022 г. - 10, в 2021 г. - 11.

Население с.Сергокала обеспечивается питьевой водой из 4 подземных источников. Ни один источник не имеет санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Отсутствуют проекты зон санитарной охраны, кроме с.Мюрего.

Источники не соответствуют требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по комплексу очистных сооружений – 3 «Хаклела-када» с.Сергокала, «Цурила – Када» с.Сергокала, «Третья верста» с.Сергокала.

Отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным нормам и правилам источников водоснабжения в муниципальных образованиях «с\с Новомугринский», «с\с Сергокалинский», «с\с Дегвинский», «село Мургук», «село Аялизимахи», «с\с Ванашимахинский», «с\с Кичигамринский», «село Маммаул», «село Канасираги», «с\с Бурдекинский», «с\с Урахинский».

На безопасность питьевой воды, подаваемой потребителям, в значительной степени влияет отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения во всех населенных пунктах и несоблюдению режима в зоне санитарной охраны. Отсутствуют проекты ЗСО на 25 подземных источников. Охрана головных источников и водопроводных сооружений не проводится.

На безопасность питьевой воды влияет состояние разводящих водопроводных сетей, их протяженность, степень изношенности, вторичное загрязнение воды при аварийных ситуациях.

Не проводится дезинфекция сетей после ремонта и ревизии водопроводов. Работники, отвечающие за ремонт и обслуживание водопроводных сетей

вовремя не проходят медицинские осмотры, либо проходят с нарушением сроков.

II. Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих по санитарно-химическим показателям за 2022 г.

Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих по санитарно-химическим показателям за 2021 г. составил 32,4 %, в 2022 г. составил 25,8 % в МР «Сергокалинский район»; (таблица № 2).

Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих гигиеническим нормативам за 2021-2022 г.г. в сельских поселениях МР «Сергокалинский район»

Таблица № 2

№	Наименование населенного пункта	2021 год		2022 год	
		Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб	Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб
1.	Всего по МР «Сергокалинский район»	68/22	32,4 %	66\17	25,8
2.	с.Сергокала	7/2	28,5%	8\0	0
3.	с.Ванашимахи	4/0	-	-	-
4.	с.Дегва	4/2	50 %	-	-
5.	с.Мюрего	11/2	18,2 %	3\0	0
6.	с.Н.Мугри	3/3	100 %	1\1	100
7.	с.Аялизимахи	1/0	-	-	-
8	с.Бурдеки	4/1	25 %	2\1	50
9	с.Канасираги	2/0	-	-	-
10	с.Маммаул	4/1	25 %	1\0	0
11	с.Мургук	4/2	50 %	2\2	100
12	с.Урахи	4/2	50 %	1\0	0
13	с.Миглакасимахи	2/2	100 %	-	-
14	с.Кичи-Гамри	2/1	50 %	-	-
15	с. Аймаумахи	4/1	25 %	-	-
16	с.Кадыркент	2/0	-	1\0	0
17	с.Цурмахи	-	-	-	-
18	с.Н.Мулебки	3/2	66,6 %	4\1	25
19	с.Н. Махарги	-	-	-	-
20	с. Балтамахи	-	-	-	-

III. Анализ обеспеченности населения МР «Сергокалинский район» питьевой водой

Всего население района в 2022 г. - 27474 человека. Доброкачественной питьевой водой обеспечено 14134 чел., некачественной питьевой водой - 13340 чел.

Население с.Краснопартизанск пользуется незащищенными грунтовыми водами, что небезопасно.

Доброкачественная питьевая вода – вода, соответствующая нормативным требованиям по всем четырем критериям ее оценки (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства).

Некачественная питьевая вода – вода, не соответствующая требованиям по одному из четырех критериев ее оценки (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства).

В целях создания условий для обеспечения гарантийной безопасности водоснабжения, внедрения на системах водоснабжения МР «Сергокалинский район» требований Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и на основании ч.1,2 ст.50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ прошу обеспечить выполнение нижеследующих мероприятий:

1. Обязать администрации сельских поселений разработать техническое задание для составления плана мероприятий по улучшению водоснабжения населенных пунктов МР «Сергокалинский район». Представить в ТО Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше. Срок – до 01.03.2023 г.

2. Обязать администрации сельских поселений откорректировать программы производственного контроля качества питьевой воды сельских поселений МР «Сергокалинский район» с определением и включением (при необходимости) в перечень мониторинговых точек качества воды и представить на согласование в ТО Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше (ст.ст. 25, 41 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 – ФЗ). Срок – до 01.03.2023 г.

3. Размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды и реализации Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды (п.10 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 – ФЗ). Срок – не реже 1 раза в год

4. Обеспечить получение в установленном порядке санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормам на использование водных объектов для питьевого, хозяйственно – бытового водоснабжения сельских поселений МР «Сергокалинский район» (ст.18 ч.3 Федерального закона № 52 ФЗ от 30.03.1999 г.). Срок – до 01.05.2023г.

5. Разработать проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения поселений МР «Сергокалинский район» и получить в

установленном порядке санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормам (ст.18 ч.4 Федерального закона № 52 ФЗ от 30.03.1999г. Срок – в соответствии с «дорожной картой».

6. Обязать гарантирующие организации заключить договор с аккредитованной лабораторией на проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды в соответствии с программой контроля в полном объеме (Постановление Правительства РФ № 10 от 06.01.2015г. «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»). Срок – до 01.03.2023 г.

7. Решить вопрос обеспечения с.Краснопартизанск, с.Н.Мугри централизованным водоснабжением соответствующего требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок до 01.05.2023 г.

Информацию о принятых мерах и проведенной работе представить на электронный адрес to-izb@yandex.ru или по факсу 2-38-35 в установленные сроки.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора
по РД в г. Избербаш



Тагиров А.С.