




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РД В Г.ИЗБЕРБАШ

368500, г. Избербаш, ул.Громова 3, тел:(87245) 2-38-35 e-mail:to-izberg@yandex.ru

«19» января 2024г.

№ 01/38 -24-19



Главе администрации МР
«Сергокалинский район»
Омарову М.А.

Уведомление

Уважаемый Магомед Амирович !

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г. Избербаше во исполнение п.5 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» представляет анализ результатов лабораторного мониторинга качества водопроводной воды сельских поселений МР «Сергокалинский район» за 2023 год.

I. Удельный вес проб водопроводной воды не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в среднем по МР «Сергокалинский район» составил в 2022 г.- 12 %, в 2023 г. – 17,8 % (таблица №1)

Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям за 2022-2023 гг. в сельских поселениях МР «Сергокалинский район»

Таблица № 1

№	Наименование населенного пункта	2022 год		2023 год	
		Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб	Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб
1.	Всего по МР «Сергокалинский район»	341\41	12,0	56\10	17,8
2.	с.Сергокала	30\5	16,6	20\4	20
3.	с.Аялизимахи	16\0	0	-	-
4.	с.Ванашимахи	16\2	12,5	-	-
5.	с.Дегва	23\2	8,7	-	-
6.	с.Мюрего	28\7	25	-	-
7.	с.Н.Мугри	23\0	0	-	-
8.	с.Бурдеки	20\5	25	-	-
9.	с.Канасираги	14\1	7,1	-	-

10.	с.Маммаул	14\0	0	-	-
11.	с.Мургук	24\4	16,6	12\2	16,6
12.	с.Урахи	12\0	0	-	-
13.	с.Миглакасиахи	23\4	17,4	-	-
14.	с.Н.Мулебки	15\0	0	-	-
15.	с. Н.Махарги	22\5	22,7	-	-
16.	с. Балтаахи	1\0	0	-	-
17.	с.Кичи-Гамри	13\0	0	11\0	0
18.	с.Кадыркент	26\3	11,5	13\4	30,7
19.	с. Аймааахи	15\2	13,3	-	-
20.	с. Краснопартизанск	2\0	0	-	-

За 2023 г. процент питьевой воды, несоответствующей по санитарно-бактериологическим показателям увеличился на 5,8 %. Число населенных пунктов, где регистрировались несоответствующие пробы в 2023 г. - 3, в 2022 г. - 10.

Население с.Сергокала обеспечивается питьевой водой из 3 подземных источников.

Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным нормам и правилам водоснабжения выданы:

- 1.источник «Джарда иниз» с.Аймааахи;
- 2.подземный источник «Хивла када» с.Бурдеки;
- 3.подземный источник с.Н.Мулебки;
- 4.подземный источник «Чарчала иниз» с.Миглакасиахи.

Санитарно-эпидемиологические заключения на проекты ЗСО о соответствии санитарным нормам и правилам выданы:

- 1.подземный источник «Бицла кава», «Киньрула» с.Миглакасиахи;
- 2.подземный источник «Аймази» с.Дегва;
- 3.подземный источник «Жарда иниз» с.Аймааахи;
- 4.подземный источник «Джангала кав» с.Канасираги;
- 5.подземный источник «Дубре када» с.Н.Мулебки;
- 6.подземный источник «Бичув ваца» с.Мургук;
- 7.подземный источник «Ширти нугри» с.Аялизимахи;
- 8.подземный источник «Хивла када» с.Бурдеки;
- 9.подземный источник «Жумжурши» с.Ванашиахи;
- 10.подземный источник «Хархала бек» с.Мюрего.

Отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным нормам и правилам водоснабжения:

- 1.с.Сергокала;
- 2.с.Мюрего;
- 3.с.Канасираги;
- 4.с.Мургук;
- 5.с.Аялизимахи;
- 6.с.Ванашиахи;
- 7.С.Новое Мугри;
- 8.с.Маммаул;
- 9.с.Кичигамри;
- 10.с.Дегва;
- 11.с.Урахи.

Отсутствуют проекты зон санитарной охраны и санитарно-эпидемиологические заключения:

- 1.с.Маммаул,
- 2.с.Урахи,

- 3.с.Н.Мугри,
4.с.Балтамахи,
5.с.Сергокала.

Источники не соответствует требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по комплексу очистных сооружений – 3 «Хаклела-када» с.Сергокала, «Цурила – Када» с.Сергокала, «Третья верста» с.Сергокала, с.Новое Мугри.

На безопасность питьевой воды, подаваемой потребителям, в значительной степени влияет отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения во всех населенных пунктах и несоблюдению режима в зоне санитарной охраны.

Охрана головных источников и водопроводных сооружений не проводится.

На безопасность питьевой воды влияет состояние разводящих водопроводных сетей, их протяженность, степень изношенности, вторичное загрязнение воды при аварийных ситуациях.

Не проводится дезинфекция сетей после ремонта и ревизии водопроводов.

II. Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих по санитарно-химическим показателям за 2023 г.

Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих по санитарно-химическим показателям за 2022 г. составил 25,8 %, в 2023 г. составил 5,7% в МР «Сергокалинский район»; (таблица № 2).

Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих гигиеническим нормативам за 2022-2023 г.г. в сельских поселениях МР «Сергокалинский район»

Таблица № 2

№	Наименование населенного пункта	2022 год		2023 год	
		Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб	Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб
1.	Всего по МР «Сергокалинский район»	66\17	25,8	35\2	5,7
2.	с.Сергокала	8\0	0	13\2	15,4
3.	с.Ванашимахи	-	-	-	-
4.	с.Дегва	-	-	-	-
5.	с.Мюрего	3\0	0	7\0	0
6.	с.Н.Мугри	1\1	100	-	-
7.	с.Аялизимахи			-	-
8	с.Бурдеки	2\1	50	-	-
9	с.Канасираги	-	-	-	-
10	с.Маммаул	1\0	0	6\0	0
11	с.Мургук	2\2	100	6\0	0
12	с.Урахи	1\0	0	-	-
13	с.Миглакасиахи	-	-	-	-
14	с.Кичи-Гамри	-	-	1\0	0
15	с. Аймаумахи	-	-	1\0	0
16	с.Кадыркент	1\0	0	1\0	0
17	с.Цурмахи	-	-	-	-
18	с.Н.Мулебки	4\1	25	-	-
19	с.Н. Махарги	-	-	-	-

20	с. Балтамахи	-	-	-	-
----	--------------	---	---	---	---

III. Анализ обеспеченности населения МР «Сергокалинский район» питьевой водой

Всего население района в 2023 г. - 27986 человека. Доброкачественной питьевой водой обеспечено 13789 чел., некачественной питьевой водой - 14199 чел.

Население с.Краснопартизанск пользуется незащищенными подгрунтовыми водами, что небезопасно.

***Доброкачественная питьевая вода – вода, соответствующая нормативным требованиям по всем четырем критериям ее оценки (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства).**

****Некачественная питьевая вода – вода, не соответствующая требованиям по одному из четырех критериев ее оценки (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства).**

В целях создания условий для обеспечения гарантийной безопасности водоснабжения, внедрения на системах водоснабжения МР «Сергокалинский район» требований Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и на основании ч.1,2 ст.50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ прошу обеспечить выполнение нижеследующих мероприятий:

1. Разработать техническое задания для составления и согласования Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями представить на согласование в ТО Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше (п.7 ст.23, п. 8 ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 – ФЗ). **Срок – до 01.03.2024 г.**
2. Откорректировать программы производственного контроля качества питьевой воды с определением и включением (при необходимости) в перечень мониторинговых точек качества воды и представить на согласование в ТО Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше (ст.ст. 25, 41 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 – ФЗ). **Срок – до 01.03.2024 г.**
3. Размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды и реализации Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды (п.10 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 – ФЗ). **Срок – не реже 1 раза в год**
4. Получить в установленном порядке санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормам на использование водных объектов для питьевого, хозяйственно – бытового водоснабжения по всем сельским поселениям, указанным выше в тексте (ст.18 ч.3 Федерального закона № 52 ФЗ от 30.03.1999 г.). **Срок – до 01.05.2024г.**
5. Получить в установленном порядке санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормам на проект зон санитарной охраны водных объектов по всем источникам водоснабжения и водопроводам, указанным выше в тексте (ст.18 ч.4 Федерального закона № 52 ФЗ от 30.03.1999г. **Срок – до 01.05.2024 г.**

6. Решить вопрос обеспечения с.Краснопартизанск централизованным водоснабжением соответствующего требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок до 01.05.2024 г.

7. Разработать Инвестиционную программу по улучшению водоснабжения Сергокалинского района. Срок 01.07.2024 г.

Информацию о принятых мерах и проведенной работе представить на электронный адрес to-izb@yandex.ru или по факсу 2-38-35 в установленные сроки.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора
по РД в г. Избербаш



Тагиров А.С.